



LOGISTYKA		BPP	BMO	KJ
DANE OGÓLNE: KLIENT: INWEST PRO OBIEKT: BASEN OSTRÓDA NR FABR: C 3629/06			 clima-produkt	
TYP URZĄDZENIA: GOLEM-G-154-2-S-P				
				
WYMIARY GABARYTOWE				
DŁUG.	SZER.	WYSOK.	MASA	
1600	1015	1500	0	
2800	1015	1500	0	
?	1015	750	0	
			0	Razem
		NAWIEW	WYWIEW	
Ilość powietrza	m³/h	3840	3990	
Spręż dyspozycyjny	Pa	450	400	
Spręż statyczny	Pa	700	680	
ZESPOŁ WENTYLATOROWY				
Typ wentylatora		GXLF 250		GXLF 250
Obroty wentylatora		1882		1882
Typ silnika		Sg 100L-4A		Sg 100L-4A
Moc silnika	kW	2,20	2,20	
Obroty silnika	1/min	1425	1425	
Natężenie prądu	A	4,80	4,80	
Napięcie	V	400	400	
Koło pasowe wentylatora/tulejkę		SPZ 106/1	1610/20	SPZ 106/1
Koło pasowe silnika/tulejkę		SPZ 140/1	1610/28	SPZ 140/1
Pasek klinowy		SPZ 1087/1	SPZ 1087/1	
FILTR WSTĘPNY				
Klasa/ Typ		G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)		G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)
Wielkość / ilość sztuk		592x592 /x1	360	592x592 /x1
		287x592 /x1		287x592 /x1
WYMIENNIK KRZYŻOWY/OBROTOWY				
Typ wymiennika		HA 0600-0700-075-2E00-2-0-0-0700		
Parametry przed wym	°C	-22		
Parametry za wym	°C	3,6		
Sprawność odzysku	%	54		
NAGRZEWNICA WODNA				
Typ wymiennika		6.30.CU.10.AL.22.02.0795.18.W.X.X.013.044.R1"L		
Parametry przed wym	°C	-1,4		
Parametry za wym	°C	25		
Moc	kW	34,4	Zawór 3-dro. VXP 459.25-10	
Czynnik	°C	80/60	Siłownik SSC 619	
Przepływ	m³/h	1,5	kv 11,2	
Opory czynnika	kPa	1,7		
PRZEPUSTNICA				
Wymiar		Siłownik	Wymiar	
900x600		LF24	900x600	
By-Pass		LM24SR	-	
KRÓCIEC				
Wlot		900x600	900x600	
Wylot		900x600	900x600	
WANNA				
Wymiennika krzyżowego		Wx-2-K-900		
UWAGI				
r 1020				
Wykonał: Radosław Orzłowski Data: 07.03.2006				